



На основу члана 20. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) даје се следећи одговор на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку мале вредности радова за замени топловода на траси ТП - борилачке дворане, број 1/19-1, а која су постављена електронском поштом, од стране заинтересованог понуђача, дана: 08.05.2019. године.

Питање заинтересованог понуђача:

Poštovani,

Na str. 17 u delu „Kadrovski kapacitet“ zahtevate 2 radnika sa atestom zavarivanja postupkom 311. Molimo za pojašnjenje zašto Naručilac u ovom delu nije uvrstio i druge postupke zavarivanja, jer smo se uverili nakon obilaska objekta da radovi iz specifikacije u konkursnoj dokumentaciji mogu da se izvedu i drugim postupcima zavarivanja, kao što su 111 i 141.

Izuzimanjem alternativnih postupaka zavarivanja, Naručilac diskriminiše ostale ponuđače i krši primenu načela konkurentnosti Zakona o javnim nabavkama.

U skladu sa navedenim, zahtevamo da Naručilac u delu „Kadrovski kapacitet“ uvaži kao alternativu atestiranim variorima za postupak 311 i varioce za postupke zavarivanja 111 i 141 koji odgovaraju predmetnim radovima.

Одговор наручиоца:

Наручилац је размотрио питање заинтересованог понуђача, и остаје при захтеву везаном за Кадровски капацитет (два вариоца са атестом 311). Наручилац надаље, сматра да је тражена лиценца 311 за вариоце најзаступљенија, те на тај начин не врши дискриминацију понуђача. Техничком спецификацијом предвиђено је спајање (заваривање) старе са новом инсталацијом, и да је врло тешко задржати правац уклапања. Применом електролучног варења (лиценце 111 И 141) добио би се далеко већи број варова. Сви изведени радови на грејању, у објект Наручиоца су вршени поступком 311.

2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ